

ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์เทคโนโลยี
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงสว่าง
ภาพรวมค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่การใช้เทคโนโลยีพลังงานฯ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๑. ความเป็นมา

ตามที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) โดยสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี (สผพ.) ได้ดำเนินการ รมรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แสดงนิทรรศการ และสาธิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมจัดทำค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดเผยแพร่ฯ ให้กับหน่วยงานภาครัฐบาล เอกชน องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา ชุมชน บ้าน ศาสนสถาน โรงเรียน และประชาชนทั่วไปมาโดยตลอด สอดคล้องกับพระราชกรณียกิจ ในโครงการพระราชดำริตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดรับภารกิจ หน้าที่ของ สผพ. โดยการให้ความรู้ความเข้าใจ และสร้างทักษะด้านการผลิตและการใช้พลังงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และยังสามารถเพิ่มเครือข่ายช่วย ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงาน โครงการและกิจกรรมด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องให้กับทุกภาคส่วน ได้รับรู้ รับทราบ และนำไปปฏิบัติต่อไป


สำหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สผพ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ฯ จำนวน ๕ ค่าใช้จ่าย ซึ่งประกอบด้วย ๑. ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๒. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้ พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ๓. ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้ เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ ๔. ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้น การแก้ไขปัญหาเรื่องการใช้พลังงานให้กลุ่มเป้าหมายข้างต้นเป็นหลัก โดยสามารถทำให้หน่วยงานภาครัฐบาล เอกชน องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา ชุมชน บ้าน ศาสนสถาน โรงเรียน และประชาชนทั่วไป สามารถลดรายจ่ายด้าน พลังงานลงได้ ส่งผลทำให้เกิดการประหยัดพลังงานในภาพรวมของประเทศ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์อุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประเภทพลังงาน แสงอาทิตย์เพื่อแสงสว่าง ในการสาธิตส่งเสริม สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในภาพรวมในการถ่ายทอดเผยแพร่ฯ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ครอบคลุมจำนวน ๔ ค่าใช้จ่ายฯ ดังกล่าวข้างต้น

๓. ขอบเขตการดำเนินงาน

จัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์อุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานฯ ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงสว่าง เพื่อใช้ ใน การสาธิตส่งเสริม สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในภาพรวมในการถ่ายทอดเผยแพร่ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครอบคลุม จำนวน ๔ ค่าใช้จ่ายฯ โดยมีรายละเอียดตามลำดับดังนี้



๓.๑ โคมไฟส่องสว่างถนน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๕๐ ต้น

๓.๒ โคมไฟจราจร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๔ ต้น

๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๔.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบของทางราชการ

๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๔.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญา ตามที่ กวพ. กำหนด

๔.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๔.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบบิอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๔.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ผู้เสนอราคาที่ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ ๔ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการจัดซื้อครั้งนี้ และจะไม่รับการพิจารณาแม้ว่าเสนอราคาต่ำสุดก็ตาม

๕. ข้อกำหนดทั่วไป

๕.๑ อุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงสว่าง ที่เสนอ เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๕.๒ ผู้เสนอราคา จะต้องแนบรายละเอียดแบบ แคตตาล็อก ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติต่างๆ ตามที่กำหนดของวัสดุฯ ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงสว่าง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้กรมจะยึดไว้เป็นหลักฐาน ของทางราชการ

สำหรับรายละเอียดแบบ แคตตาล็อก ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติต่างๆที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนาภาพถ่าย จะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์มีความประสงค์จะขออุดหนุนฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน ๕ วันทำการ

๕.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องกำหนดยื่นราคา ๑๒๐ วัน

๖. ข้อกำหนดรายละเอียด

๖.๑ โคมไฟส่องสว่างถนน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

๖.๑.๑ ขอบเขต

จัดหาพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะ ซึ่งมีขนาดกำลังไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ๑๓๐ วัตต์ต่อแผง เพื่อผลิตไฟฟ้าสำหรับเทคโนโลยีโคมไฟส่องสว่างถนนภายในบริเวณการใช้งานที่ต้องการ และเป็นต้นแบบในการเผยแพร่ วรรรงค์ ประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีด้านพลังงาน

๖.๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะ

(๑) ต้องใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นชนิดผลึก Crystalline Silicon มีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้

(๑.๑) มีขนาดกำลังไฟฟ้า ๑๓๐ วัตต์พีค Wp (Watt peak) ต่อแผง ที่สภาวะ STC (Standard Test Conditions)

(๑.๒) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๑๘๔๓-๒๕๕๓ และ มอก. ๒๕๘๐-๒๕๕๕

(๑.๓) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ต้องไม่มีรอยต่างค่าหรือจุดบกพร่องในการผลิต และรับประกันใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี

(๒) อุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่และควบคุมการปิด-เปิดหลอดไฟแบบอัตโนมัติ

(๒.๑) เครื่องควบคุมการทำงานต้องมีระบบการตรวจสอบป้องกันแบตเตอรี่เพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยต้องมีระบบตัดการทำงานเมื่อแบตเตอรี่อ่อน เพื่อป้องกันการใช้งานเกินกำลัง (Lower Discharge) หรือเมื่อแบตเตอรี่เต็มแล้วก็ต้องหยุดการชาร์จประจุเพื่อไม่ให้เกิดการชาร์จไฟมากเกินไป (Over Charge)

(๒.๒) เครื่องควบคุมการทำงานต้องมีระบบป้องกันการต่อผิตั่ว (Reverse Protection)

(๒.๓) เครื่องควบคุมการทำงาน ใช้ระบบการชาร์จประจุแบบ ไม่น้อยกว่า ๓ stage charge (Boost Charge, Equalization Charge, Float Charge) เพื่อการประจุไฟลงในแบตเตอรี่ที่สม่ำเสมอและอย่างมีประสิทธิภาพ

(๒.๔) เครื่องควบคุมการทำงานสามารถรองรับการทำงานกับระบบ ๑๒ โวลต์

(๒.๕) มีภาพแสดงผลเช่น LED แสดงค่าระดับต่างๆ ของแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่

(๒.๖) ระบบการทำงานเปิด-ปิดไฟ สามารถเลือกเปิด-ปิดแบบ AUTO และแบบ MANUAL ได้

(๒.๗) มีระบบการทำงานแบบ เปิดเองในเวลากลางวันและปิดเองในตอนเช้า ต้องสามารถเปิดโหมดการทำงานได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง โดยมีระบบเซ็นเซอร์ในตัว

(๒.๘) มีระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น (Degree of Protection) ไม่น้อยกว่า IP๖๕ (ตามมาตรฐานการทดสอบที่น่าเชื่อถือได้ เช่น มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ หรือ IEC-๖๐๕๒๙)

(๓) แบตเตอรี่

(๓.๑) เป็นแบตเตอรี่ ชนิด Seal Type ไม่ต้องการการบำรุงรักษา (Free Maintenance) ประเภท Deep Discharge มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แอมแปร์-ชั่วโมง , ๑๒ โวลต์

(๓.๒) Cycle life ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ครั้ง ที่ค่า DOD ร้อยละ ๖๐

(๓.๓) มีความจุไฟฟ้า (Nominal Capacity) ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ แอมแปร์ ที่อัตรา ๑๐ ชั่วโมง (๑๐๐Ah@๑๐Hr) ที่อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส

(๓.๔) ตัวถังและฝาครอบของแบตเตอรี่ต้องทำจากวัสดุคุณภาพสูงที่ทนต่อการกัดกร่อน

(๔) โคมไฟส่องสว่างถนนแบบ LED

(๔.๑) มีกำลังไฟรวมไม่น้อยกว่า ๒๐ วัตต์

(๔.๒) ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ๑๒/๒๔ โวลต์

(๔.๓) ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลูเมน (ตามมาตรฐานการทดสอบ IES LM-๗๙)

(๔.๔) ค่าประสิทธิภาพการส่องสว่าง (Efficacy) ของโคมไฟ LED ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลูเมนต่อวัตต์

(๔.๕) มุมกระจายแสงของโคมไฟส่องสว่างถนนแบบ LED (Beam Angle) ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ องศา

(๔.๖) อุณหภูมิสีของแสง (Correlated Color Temperature : CCT) อยู่ในช่วง ๖,๕๐๐ องศาเคลวิน $\pm$ ๕๐๐ องศาเคลวิน

(๔.๗) ค่าความถูกต้องของสี (Color Rendering Index : CRI) ไม่น้อยกว่า ๗๐

(๔.๘) ความเข้มแสงจากดวงโคมถึงพื้นที่ระยะ ๕.๗ เมตร ไม่น้อยกว่า ๒๐ ลักซ์

(๔.๙) ค่าดำรงลูเมน (Lumen Maintenance) ที่ ๕๐,๐๐๐ ชั่วโมง โดยที่ยังคงค่าความส่องสว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ โดยมีเอกสารรับรองผลการทดสอบจากผู้ผลิตตามมาตรฐาน IESNA LM-๘๐-๐๘ (Approved Method : measuring lumen maintenance of light sources) และคำนวณอายุตามมาตรฐาน IES TM-๒๑ (Projecting long term lumen maintenance of LED light sources)

(๔.๑๐) เม็ดหลอด LED ผ่านมาตรฐาน Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

(๔.๑๑) ตัวโคมไฟส่องสว่างถนนแบบ LED ต้องผลิตจากวัสดุชนิด Die-cast Aluminum

(๔.๑๒) การออกแบบระบายความร้อนเป็นแบบ Passive Cooling มีครีระบายความร้อน (Fin type)

(๔.๑๓) กระฉกทนความร้อน(Temper Glass) ปิดหน้าโคม

(๔.๑๔) มีระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น (Degree of Protection) ไม่น้อยกว่า IP๖๕ (ตามมาตรฐานการทดสอบที่น่าเชื่อถือได้ เช่น มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ หรือ IEC-๖๐๕๒๙)

(๔.๑๕) รับประกันอายุโคมไฟส่องสว่างถนนแบบ LED ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

(๕) ตู้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ แบบมีหลังคา กันน้ำ

- (๕.๑) ทำจากเหล็ก แผ่นเคลือบ เพื่อป้องกันสนิมพ่นทับด้วยสีจริง
- (๕.๒) ใช้บริเวณด้านนอกอาคารป้องกันน้ำและฝุ่นได้เป็นอย่างดี มีระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น (Degree of Protection) ไม่น้อยกว่า IP๖๕
- (๕.๓) ติดตั้งกับเสาไฟฟ้าโดยไม่ต้องเจาะรูเสาเพื่อยึดตู้ ที่ระดับสูงจากพื้นดิน ๒.๐๐ เมตร
- (๕.๔) ตู้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ มีขนาดที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้ง แบตเตอรี่ อุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่และการบำรุงรักษา
- (๕.๕) มีกุญแจล็อก
- (๖) เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่ง
- (๖.๑) เสาไฟฟ้าสูง ๖.๐๐ เมตร สามารถแยกได้เป็น ๒ ส่วน
- (๖.๒) ลักษณะการต่อระหว่างส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ของเสาไฟฟ้าต่อด้วยเกลียวและหรือใช้ ปลอก หรือตัวต่อสามารถล็อก ทั้ง ๒ ส่วน หรือเชื่อมติด ให้ติดกันอย่างแข็งแรง
- (6.2.1) ส่วนที่ ๑ ส่วนด้านบน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว มีช่วงเสายาว ๓.๐๐ เมตร และ มีความหนา ๒.๙ มิลลิเมตร
- (6.2.2) ส่วนที่ ๒ เป็นเสาฐาน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว มีช่วงเสายาว ๓.๐๐ เมตร และ มีความหนา ๓.๒ มิลลิเมตร
- (๖.๓) มีกิ่งเสาที่ใช้ติดตั้งไฟระยยะความสูงของดวงโคมไฟฟ้า ๕.๗๐ เมตร จากฐานรองรับ ชุดโคมไฟส่องสว่าง โดยทั้ง ๒ ส่วน และชุดจับยึดอุปกรณ์อื่นให้ออกแบบ ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์นั้นให้มีโครงสร้าง ที่แข็งแรงตามหลักวิศวกรรม
- (๖.๔) ทำจากวัสดุประเภทเหล็กชุบ Galvanize มาตรฐาน ASTM A ๑๒๓ เพื่อป้องกันสนิม
- (๗) โครงสร้างรองรับชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์
- (๗.๑) วัสดุที่ใช้ทำโครงสร้างเป็นเหล็กชุบ (Galvanize) มาตรฐาน ASTM A๑๒๓
- (๗.๒) สามารถถอดออกเป็นชิ้น และประกอบได้อย่างสะดวก
- (๗.๓) อุปกรณ์ที่ใช้ยึดโครงสร้างรองรับชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทุกตัวต้องมีขนาดที่เหมาะสม และเป็นวัสดุที่ทำจากเหล็กไร้สนิม
- (๗.๔) โครงสร้างรองรับชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีความแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักแผงเซลล์ แสงอาทิตย์ ยี่ห้อ รุ่นที่เสนอได้ตามข้อกำหนด และสามารถต้านทานต่อแรงลมปะทะ ที่มีความเร็วไม่ต่ำกว่า ๒๐ เมตร/วินาที
- (๗.๕) โครงสร้างรองรับแผงเซลล์ ให้ทำมุมเอียงระหว่าง ๑๕ - ๒๐ องศา กับแนวระนาบ เพื่อให้ สามารถรับแสงได้เต็มที่
- (๘) ฐานรองรับชุดโคมไฟส่องสว่างถนน
- (๘.๑) ทำจากประเภทเหล็กชุบ Galvanize มาตรฐาน ASTM A๑๒๓ เพื่อป้องกันสนิม
- (๘.๒) ฐานรองมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด ๔๐x๔๐ เซนติเมตร มีความหนา ๑ เซนติเมตร เชื่อมติดกับชุดเสาไฟฟ้า ส่วนที่ ๒ บริเวณส่วนล่าง

(๘.๓) เจาะรูทั้ง ๔ มุม ระยะห่างรูเจาะ ๓๓ เซนติเมตร ขนาดรูเจาะ ๒.๕ เซนติเมตร ทั้งสี่มุม
พร้อมมีแผ่นรองรับฐานติดน็อต (Nut) ขูบGalvanize เพื่อใช้ในการติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่างที่พร้อมใช้งานโดย
สามารถวางบนพื้นได้อย่างมั่นคงแข็งแรง

(๙) ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

(๙.๑) ขนาดฐานล่าง ๖๐x๖๐ เซนติเมตร / ฐานบน ๔๐x๔๐ เซนติเมตร

(๙.๒) ขนาดความสูงของฐานเสา ๖๐ เซนติเมตร

(๙.๓) ระยะห่างเหล็ก J-Bolt ๓๓ เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง J-Bolt ๒.๕ เซนติเมตร
ความยาว J-Bolt ๔๐ เซนติเมตร

(๙.๔) สามารถรองรับและติดตั้งโคมไฟส่องสว่างถนนได้อย่างมั่นคงแข็งแรง

(๑๐) สายไฟ

(๑๐.๑) สายไฟสำหรับโคมไฟส่องสว่างถนน ใช้ชนิดสายอ่อนมีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์
ธรรมดา รหัสชนิด ๖๐๒๒๗ IEC ๕๓ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด ๓๐๐/๕๐๐ โวลต์ ตัวนำประเภท ๕ มีพื้นที่หน้าตัด
ตัวนำทองแดง ขนาด ๒x๒.๕ ตารางมิลลิเมตร และทนอุณหภูมิได้ไม่ต่ำกว่า ๗๐ องศาเซลเซียส

(๑๐.๒) ได้มาตรฐาน มอก. ๑๑ เล่ม ๕-๒๕๕๓ (สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน ๔๕๐/๗๕๐ โวลต์ เล่ม ๕ สายอ่อน)

(๑๑) จัดทำสติกเกอร์สัญลักษณ์โลโก้ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เครื่องหมาย หรือตัวหนังสือ มีขนาดที่เหมาะสม ระบุชื่อโครงการ/เลขสัญญา/ปี/ค่าผลประโยชน์พลังงาน โดยใช้
ตัวหนังสือที่ถูกต้องตามราชการ ติดบริเวณด้านหน้าตู้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ แบบมีหลังคา
กันน้ำ ของเสาโคมไฟส่องสว่างถนน

(๑๒) ข้อความและเนื้อหาที่ระบุขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ความกว้าง ความยาว ความสูง และ
ความหนา ของลักษณะข้อกำหนดคุณสมบัติเฉพาะทุกข้อให้สามารถมีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน $\pm$ ร้อยละ ๓

๖.๑.๓ รายละเอียดและเอกสารที่ผู้เสนอราคาต้องแนบเพื่อประกอบการพิจารณาผู้เสนอราคาต้องแนบ
เอกสารเพื่อประกอบในการพิจารณา ดังนี้

(๑) หนังสือใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ ตามข้อ ๖.๑.๒(๑.๒)

(๒) รายงานการทดสอบเฉพาะ (Type Test Report) (IESNA LM-๗๙-๐๘) ของโคมไฟส่องสว่าง
ถนนแบบ LED ว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ ๖.๑.๒(๔.๑), (๔.๒), (๔.๓), (๔.๔), (๔.๕), (๔.๖) และ (๔.๗)
จากห้องปฏิบัติการที่น่าเชื่อถือ อาทิเช่น มอก.๑๗๐๒๕ หรือ ISO/IEC ๑๗๐๒๕

(๓) รายงานการทดสอบเฉพาะ (IESNA LM-๘๐-๐๘) (Approved Method: measuring lumen
maintenance of light sources) ของหลอด LED ของโคมไฟส่องสว่างถนนแบบ LED ว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ
๖.๑.๒ (๔.๘) จากห้องปฏิบัติการที่น่าเชื่อถือ อาทิเช่น มอก.๑๗๐๒๕ หรือ ISO/IEC ๑๗๐๒๕

(๔) หนังสือรับรองความเข้มแสงจากดวงโคมถึงพื้นของโคมไฟส่องสว่างถนนแบบ LED
ว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ ๖.๑.๒ (๔.๙) จากห้องปฏิบัติการที่น่าเชื่อถือได้ อาทิเช่น มอก.๑๗๐๒๕ หรือ ISO/IEC
๑๗๐๒๕

(๕) หนังสือรับรองระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น (Degree of Protection) ไม่น้อยกว่า IP๖๕ (ตามมาตรฐานการทดสอบที่น้ำเชื่อถือ เช่น มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ หรือ IEC-๖๐๕๒๙) ตามข้อ ๖.๑.๒ (๒.๘) และ ๖.๑.๒ (๔.๑๔)

(๖) หนังสือรับวัสดุประเภทเหล็กชุบ Galvanize มาตรฐาน ASTM A ๑๒๓ เพื่อป้องกันสนิม ตามข้อ ๖.๑.๒(๖.๔) , ๖.๑.๒(๗.๑) และ ๖.๑.๒(๘.๑)

(๗) หนังสือรับประกันอายุชุดโคมไฟส่องสว่างถนนแบบ LED ตามข้อ ๖.๑.๒(๔.๑๕)

(๘) ผลการทดสอบเม้ดลลอด LED ของโคมไฟส่องสว่างถนนแบบ LED ตามมาตรฐาน Restriction of Hazardous Substances (RoHS) ตามข้อ ๖.๑.๒(๔.๑๐)

(๙) ต้องแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๑๑ เล่ม ๕-๒๕๕๓ (สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน ๔๕๐/๗๕๐ โวลต์ เล่ม ๕ สายอ่อน) และรายละเอียดแนบท้าย ตามข้อ ๖.๑.๒(๑๐.๒)

(๑๐) ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำรายละเอียดการคำนวณ และแบบรายละเอียดของโคมไฟส่องสว่างถนน ตามข้อกำหนดข้อ ๖.๑.๒(๕)-(๙) โดยแสดงรายละเอียดรูปแบบ พร้อมระบุชนิด และขนาดของวัสดุที่ใช้ในการจัดทำซึ่งจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะ ทั้งนี้รายละเอียดของแบบที่จัดทำขึ้นจะต้องสามารถรองรับและใช้งานได้จริงกับรายละเอียดอุปกรณ์ต่างๆของโคมไฟส่องสว่างถนน และผู้เขียน ผู้ตรวจสอบและวิศวกรสาขาที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป ลงนามใน Title Block พร้อมทั้งแนบรายละเอียดการคำนวณตามเงื่อนไขข้อ ๖.๑.๒ (๗.๔)

(๑๑) แคตตาล็อก และ/หรือเอกสารลักษณะทางกายภาพ และรายละเอียดครบถ้วนของโคมไฟส่องสว่างถนน เป็นไปตามข้อ ๖.๑.๒(๑) - (๑๐)

๖.๒ โคมไฟจราจร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

๖.๒.๑ ขอบเขต

จัดหาพร้อมติดตั้งโคมไฟจราจร หรือระบบเสาไฟกระพริบ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์แสดงสัญญาณ หรือสิ่งแสดงการป้องกันอันตรายที่เกิดจากในพื้นที่ถนน และทางเดินภายในชุมชน ซึ่งมีขนาดกำลังไฟสูงสุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด ๑๐ วัตต์ต่อแผง เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้า

๖.๒.๒ คุณลักษณะเฉพาะ

(๑) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นชนิดผลึก Crystalline Silicon มีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้

(๑.๑) มีขนาดกำลังไฟฟ้า ๑๐ วัตต์พีค Wp (Watt peak) ต่อแผง ที่สภาวะ STC (Standard Test Conditions)

(๑.๒) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๑๘๕๓-๒๕๕๓

(๑.๓) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ต้องไม่มีรอยร้าวหรือจุดบกพร่องในการผลิต และรับประกันใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี

(๒) มีอุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ตัว และมีอุปกรณ์ หรือวงจรป้องกันการเกิด Over Charge ซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณภายในชุดโคมไฟระบบจราจร

(๓) แบตเตอรี่ ชนิดแบบแห้ง หรือมาตรฐานทั่วไป จำนวน ๑ ลูก เป็นชนิดแหล่งเก็บพลังงาน กระแสตรง มีขนาดไม่น้อยกว่า ๗ แอมแปร์-ชั่วโมง , ๑๒ โวลต์

(๔) ชุดโคมไฟระบบไฟจราจร หรือไฟกระพริบ จะต้องใช้สีเหลืองอำพันที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และดวงโคมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ เซนติเมตร สามารถเปิดใช้งานต่อเนื่องได้ ๔๘ ชั่วโมง และต้องมีอุปกรณ์ ป้องกันลมชนิดประกอบติดกับดวงไฟจราจร เพื่อป้องกันแสงสว่างในเวลากลางวัน และสามารถรวมแสงในเวลา กลางคืนเช่นเดียวกับสัญญาณไฟจราจรที่ใช้ทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

(๔.๑) ชุดหลอด LED ต้องเป็นชนิดความเข้มแสงส่องสว่างสูง ออกแบบเพื่อใช้กับระบบไฟ จราจรเท่านั้น และมีสีเหลืองอำพันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนตามที่ต้องการ ตามระบบการทำงานมาตรฐานระบบ จราจรทั่วไป

(๔.๒) การกระพริบของชุดหลอด LED จะต้องจังหวะเดียวกันพร้อมกันทุกหลอด

(๔.๓) ชุดดวงโคมระบบไฟจราจร ต้องมีเลนส์ครอบหรือปิดชุดหลอด LED เป็นชนิดสามารถ มองเห็นแสงกระพริบได้ชัดเจน ทำจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต หรือวัสดุอะคริลิก ชนิดใสทนความร้อนได้สูงไม่หักหรือ แตกง่าย

(๕) โครงเสาระบบไฟจราจร หรือระบบเสาไฟกระพริบ

(๕.๑) โครงเสาระบบไฟจราจร เป็นลักษณะทรงกลม ทำจากวัสดุประเภทเหล็กชุบ Galvanize มาตรฐาน ASTM A ๑๒๓ ป้องกันสนิม

(๕.๒) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว สูง ๓.๐๐ เมตร มีความหนา ๓.๒ มิลลิเมตร

(๕.๓) ทาสีดำสลับขาว เป็นช่วงๆ ละ ๕๐ เซนติเมตร อีกอย่างน้อยสองครั้งตลอดความยาว

(๕.๔) ติดตั้งแถบสะท้อนแสงระดับ ๑ สีส้ม จำนวน ๒ แถบ ขนาดกว้างแถบละ ๕ เซนติเมตร ติดโดยรอบเสา ที่ความสูงจากพื้น ๑.๐๕ เมตร ระยะห่างของแถบสะท้อนแสง ๑๕ เซนติเมตร

(๕.๕) บริเวณด้านบนของโครงเสาระบบไฟจราจร หรือระบบไฟกระพริบมีชุดอุปกรณ์รองรับ ในการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยใช้วัสดุ ประเภทเหล็กชุบ Galvanize มาตรฐาน ASTM A๑๒๓ ป้องกันสนิมมี ความมั่นคงแข็งแรง และมีความปลอดภัยในการใช้งาน

(๖) งานรองรับเสาระบบไฟฟ้าจราจร หรือระบบไฟกระพริบ

(๖.๑) งานรองมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด ๐.๔๐x๐.๔๐ เซนติเมตร มีความหนา ๑ เซนติเมตร เชื่อมติดกับชุดเสาระบบไฟฟ้าจราจร หรือระบบไฟกระพริบ

(๖.๒) เจาะรูทั้ง ๔ มุม ระยะห่างรูเจาะ ๓๓ เซนติเมตร ขนาดรูเจาะ ๒.๕ เซนติเมตร ทั้งสี่มุม พร้อมมีแผ่นรองรับฐานติดน็อต (Nut) ชุบGalvanize เพื่อใช้ในการติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่างที่พร้อมใช้งานโดย สามารถวางบนพื้นได้อย่างมั่นคงแข็งแรง

(๖.๓) ทำจากวัสดุประเภทเหล็กชุบ Galvanize มาตรฐาน ASTM A ๑๒๓ เพื่อป้องกันการ เกิดสนิม

(๗) ฐานเสาระบบไฟฟ้าจราจร หรือระบบไฟกระพริบคอนกรีตเสริมเหล็ก

(๗.๑) ขนาดฐานล่าง ๕๐x๕๐ เซนติเมตร / ฐานบน ๔๐x๔๐ เซนติเมตร

(๗.๒) ขนาดความสูงของฐานเสา ๕๐ เซนติเมตร

(๗.๓) ระยะห่างเหล็ก J-Bolt ๓๓ เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง J-Bolt ๒.๔ เซนติเมตร ความยาว J-Bolt ๔๐ เซนติเมตร

(๘) จัดทำสติ๊กเกอร์โลโก้ ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เครื่องหมาย หรือ ตั๋วหนังสือ มีขนาดที่เหมาะสมสำหรับติดอุปกรณ์เทคโนโลยีให้สามารถมองเห็นชัดเจน โดยใช้ตั๋วหนังสือที่ถูกต้องตามราชการ ระบุชื่อโครงการ/เลขสัญญา/ปี โดยเขียนย่อ เช่น E๒๐๐/๖๒ ทหาร หรือ ส.๑๐๐/๖๒ ทหาร เพื่อติดที่โคมไฟจราจร

(๙) ข้อความและเนื้อหาที่ระบุขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ความกว้าง ความยาว ความสูง และความหนาของลักษณะข้อกำหนดคุณสมบัติเฉพาะทุกข้อให้สามารถมีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน $\pm$ ร้อยละ ๓

๖.๒.๓ รายละเอียดและเอกสารที่ผู้เสนอราคาต้องแนบเพื่อประกอบการพิจารณาผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารเพื่อประกอบในการพิจารณา ดังนี้

(๑) หนังสือใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ตามข้อ ๖.๒.๒(๑)

(๒) หนังสือรับรองวัสดุประเภทเหล็กชุบ Galvanize มาตรฐาน ASTM A๑๒๓ เพื่อป้องกันสนิม ตามข้อ ๖.๒.๒(๕.๕) และ (๖.๓)

(๓) แคตตาล็อก และ/หรือเอกสารลักษณะทางกายภาพ และรายละเอียดครบถ้วนของโคมไฟจราจร เป็นไปตามข้อ ๖.๒.๒(๑)-(๗)

๗. การเสนอราคา

๗.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอต้องจัดทำเอกสารหลักฐานสำหรับใช้ในการเสนอราคา ในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท Netware Printer Definition File (PDF File) โดยผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ที่จะเสนอให้แล้วเสร็จก่อนกำหนดวันยื่นเสนอราคา

๗.๒ ให้ผู้เสนอราคานำข้อมูล PDF ที่ได้จัดเตรียมไว้ตาม ๗.๑ มาดำเนินการ บันทึกและส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ส่วนราชการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวัน และเวลาที่ประกาศกำหนด โดยผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ในการบันทึกและส่งข้อมูล (Upload) ของตน ก่อนการยืนยันการเสนอราคา

๗.๓ เมื่อผู้เสนอราคาได้ยืนยันการเสนอในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ห้ามดำเนินการแก้ไข ข้อมูลหรือส่งข้อมูลใดๆ เพิ่มเติมผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์อีก

๗.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่ยื่นเอกสารอันเป็นเท็จแก่ส่วนราชการ หากส่วนราชการตรวจพบในขณะพิจารณาผลการเสนอราคาหรือภายหลังจากนั้น ส่วนราชการสามารถตัดสิทธิ์ โดยไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น หรือตัดสิทธิ์การเป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยไม่เรียกผู้เสนอราคารายนั้นมาทำสัญญาและสามารถลงโทษเป็นผู้ทำงานได้

๗.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องกำหนดระยะเวลาส่งมอบพร้อมติดตั้งทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และต้องกำหนดยื่นราคาที่เสนอไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันยื่นราคาสุดท้าย และผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๗.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งข้อเสนอทางเทคนิคของคอมพิวเตอร์ส่องสว่างถนน และคอมพิวเตอร์จราจร โดยข้อเสนอทางเทคนิคต้องประกอบด้วยเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

(๑) เอกสารตามข้อกำหนดตามข้อ ๖.๑.๓ และ ๖.๒.๓ อย่างครบถ้วน โดยระบุยี่ห้อ รุ่นของอุปกรณ์ที่เสนอ พร้อมให้ทำเครื่องหมายบ่งชี้ตรงกับข้อความที่แสดงคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดแต่ละข้อในเอกสารอย่างชัดเจน และให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาลงนามกำกับในเอกสารทุกหน้าพร้อมประทับตราบริษัท/ห้าง (ถ้ามี) หากขาดฉบับใดฉบับหนึ่ง พพ. จะไม่รับพิจารณาโดยไม่ผ่อนผัน พร้อมทั้งแนบหนังสือรับประกันประกันผลิตภัณฑ์ของวัสดุฯ (ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่องสว่าง) ที่เสนอทุกรายการตามข้อ ๘ และต้องรับรองว่าวัสดุฯ (ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่องสว่าง) ที่เสนอเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

(๒) ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำตารางสรุปอุปกรณ์เทคโนโลยีฯ ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่องสว่าง ระบุชื่อสินค้า ยี่ห้อ รุ่น และประเทศผู้ผลิตของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน และให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาลงนามกำกับในเอกสารทุกหน้าพร้อมประทับตราบริษัท/ห้าง (ถ้ามี)

(๓) อุปกรณ์เทคโนโลยีฯ ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่องสว่าง ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด โดยผู้เสนอราคาต้องเปรียบเทียบ “คุณลักษณะที่ต้องการ” กับ “คุณลักษณะที่เสนอ” ในหน่วยวัดเดียวกันทุกรายการในตารางยอมรับเงื่อนไข (Compliance Statement) ระบุหมายเลขเอกสารอ้างอิงของหลักฐานเอกสารแนบหรือแคตตาล็อกของผู้เสนอราคาลงในตารางรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ(ถ้ามี) พร้อมทั้งหมายเหตุหรือขีดเส้นใต้หรือระบายสีหรือทำเครื่องหมาย พร้อมเขียนหัวข้อกำกับไว้ให้สามารถนำไปตรวจสอบเปรียบเทียบได้ และให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาลงนามกำกับในเอกสารทุกหน้าพร้อมประทับตราบริษัท/ห้าง (ถ้ามี)

ตารางยอมรับเงื่อนไข (Compliance Statement)

หัวข้อที่	คุณลักษณะที่ต้องการ	คุณลักษณะที่เสนอ	หมายเหตุ/เอกสารอ้างอิง (หน้า/ข้อ)
(ระบุหัวข้อให้ตรงกับข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ)	(ให้ระบุข้อกำหนดรายละเอียดที่ พพ. กำหนด)	(ให้ระบุรายละเอียดที่เสนอให้ชัดเจน)	

๘

๑๗

๑๗

๑๗

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา

๘.๑ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา (Price)

๘.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคายกใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ หรือยื่นเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๗ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาจะไม่รับการพิจารณาของผู้เสนอราคายกนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อยหรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งเฉพาะในกรณี que ที่พิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ต่อกรมฯ เท่านั้น

๘.๓ กรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกพิจารณาจากราคารวมทั้งสิ้น และอาจพิจารณาเลือกว่าการจ้างในจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมฯ เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้

๙. ระยะเวลาการรับประกันชำรุดบกพร่อง

ผู้เสนอราคาต้องรับประกันผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องจากการใช้งานปกติในเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบพร้อมแนบเอกสารการรับประกันผลิตภัณฑ์ฯ

๑๐. เงื่อนไขการส่งมอบงานและการจ่ายเงิน

๑๐.๑ การส่งมอบ

ผู้ขายจะต้องส่งมอบพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์อุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงสว่าง ทูกรายการและส่งมอบพร้อมติดตั้งทั้งหมดภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีรายละเอียดดังนี้

(๑) ผู้ขายต้องส่งมอบพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์อุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงสว่าง ที่ถูกต้องครบถ้วนทุกรายการตามรายละเอียดข้อกำหนดฯ ข้อ ๖ และทดสอบให้สามารถใช้งานได้จริงตามข้อกำหนดฯ ทุกประการ

(๒) ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จำเป็นต้องใช้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๓) ผู้รับจ้างต้องจัดทำสต็อกเกอร์ ตามข้อ ๖.๑.๒(๑๑) และ ๖.๒.๒(๘) ที่มีรูปแบบและขนาดเป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นเหมาะสม

(๔) ส่งมอบพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์อุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงสว่าง ดังกล่าว ณ พื้นที่เป้าหมายดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายฯ ในเขตความรับผิดชอบที่ศูนย์ฯ กำกับดูแลตามตาราง ดังนี้

การส่งมอบพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์อุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงสว่าง ภาพรวมค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่การใช้เทคโนโลยีพลังงานฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒			
ที่	ชื่อศูนย์/หน่วยงาน	ประเภทพลังงาน แสงอาทิตย์เพื่อแสงสว่าง	
		โคมไฟส่อง สว่างถนน	โคมไฟ จราจร
๑	ศูนย์บริการวิชาการที่ ๑ (จังหวัดปทุมธานี) ๑.๑ กรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ค่ายจักรพงษ์ ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.ปทุมธานีบุรี	-	๒
๒	ศูนย์บริการวิชาการที่ ๒ (จังหวัดราชบุรี) ๒.๑ กองพันทหารราบที่ ๒ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปรางบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๒.๒ อุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ๒.๓ รพ.สต.บ้านคลองเหมืองใหม่ ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม	๓ ๓ -	๑ ๑ ๑
๓	ศูนย์บริการวิชาการที่ ๓ (จังหวัดมหาสารคาม) ๓.๑ ศูนย์การสุขนันทนาการ กรมการสัตว์ทหารบก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓.๒ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑๔ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ๓.๓ รพ.สต.บ้านหนองคอนไทย ต.กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ	๒ ๒ ๑	๑ ๑ -
๔	ศูนย์บริการวิชาการที่ ๔ (จังหวัดหนองคาย) ๔.๑ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านนาคำ ม.๑๕ ต.คำตะกล้า อ.คำตะกล้า จ.สกลนคร	๒	๑
๕	ศูนย์บริการวิชาการที่ ๕ (จังหวัดขอนแก่น) ๕.๑ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔๗ อ.ด่านซ้าย จ.เลย	๔	-
๖	ศูนย์บริการวิชาการที่ ๖ (จังหวัดอุบลราชธานี) ๖.๑ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓๔ อ.เมือง จ.มุกดาหาร ๖.๒ รพ.สต.บ้านโพธิ์ศรี ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร	๒ ๑	- -
๗	ศูนย์บริการวิชาการที่ ๗ (จังหวัดเชียงใหม่) ๗.๑ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านเสาแดง ม.๗ ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ๗.๒ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดอยบ่อ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย ๗.๓ รพ.สต.บ้านหนองหล่ม ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน	๕ ๕ ๑	- - -
๘	ศูนย์บริการวิชาการที่ ๘ (จังหวัดสงขลา) ๘.๑ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านโคกหมัก ม.๒ ต.ตาใต้ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ๘.๒ รพ.สต.บ้านนา ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง	๕ -	- ๑
๙	ศูนย์บริการวิชาการที่ ๙ (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ๙.๑ กองร้อยมณฑลทหารบกที่ ๔๔ มณฑลทหารบกที่ ๔๔ ค่ายเขตอุดมศักดิ์ อ.เมือง จ.ชุมพร ๙.๒ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑๖ ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี	๔ ๔	- ๑
๑๐	ศูนย์บริการวิชาการที่ ๑๐ (จังหวัดพิษณุโลก) ๑๐.๑ กองพันทหารม้าที่ ๑๐ ค่ายสุริยพงษ์ ต.โนนเวียง อ.เมือง จ.น่าน ๑๐.๒ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔๕ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก	๓ ๓	๒ ๒
รวม		๕๐	๑๔

๑๐.๒ การจ่ายเงิน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะจ่ายเงินให้กับผู้ขายเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์เทคโนโลยี ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงสว่าง ครบถ้วนตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ พิจารณาตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

๑๑. เงื่อนไขการยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์เทคโนโลยีฯ ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงสว่าง

เงื่อนไขการยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์เทคโนโลยีฯ ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงสว่าง ครังนี้ จะทำการยกเลิกหากไม่ได้รับอนุมัติวงเงินจากสำนักงบประมาณ และหรือดำเนินการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุแล้ว ไม่สามารถจัดซื้อได้ โดยผู้เสนอราคา หรือผู้ขายไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานแต่ประการใด

๑๒. วงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ จำนวน ๑,๔๕๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ ไว้แล้วด้วย

