

(สำเนา)

ประกาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรุงเทพฯ

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ ๘๐/๒๕๖๗ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เลขที่ ๘๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยกำหนดวันยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. นั้น

เนื่องจาก ผู้สนใจยื่นข้อเสนอด้านราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) จำนวน ๒ ราย และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอราคาไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคา และข้อกำหนดรายละเอียดทางเทคนิค จำนวน ๒ ราย ผู้เสนอราคา เสนอ Main Transformer ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กคลองทุ่งเพล ๒ ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดรายละเอียดทางเทคนิค โดย พพ. กำหนดค่า No-load loss และค่า Load loss at ๗๕ °C ไม่เกินกว่าที่มาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด แต่ผู้เสนอราคา ระบุค่า No-load loss เท่ากับ ๑,๒๘๐ Watt (+/- ๑๕) และค่า Load loss at ๗๕ °C เท่ากับ ๑๒,๑๐๐ Watt (+/- ๑๕) ในเอกสาร Schedule ๘ – Guaranteed and informative data ตามเอกสารหมายเลข ๓ (VOLUME ๓) ซึ่งเกินกว่าค่ามาตรฐานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด จึงผิดเงื่อนไขตามเอกสารประกวดราคาข้อ ๓.๒(๖) และผิดเงื่อนไขตามข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน ข้อ ๔.๒(๕) และผู้เสนอราคาเสนอผลิตภัณฑ์ไม่สอดคล้องตามเอกสาร SCHEDULE ๘ – GUARANTEED AND INFORMATION DATA เนื่องจากในข้อกำหนดรายละเอียดทางเทคนิค CONTRACT C๒ SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION AND COMMISSIONING OF ELECTRO-MECHANICAL EQUIPMENT VOLUME ๒: TECHNICAL SPECIFICATIONS, SECTION ๒ – TURBINES AND GOVERNORS, S๒.๐๒ TURBINE, ๑) Capacity (kW) กำหนดไว้ว่า กำลังการผลิตของกังหันน้ำภายใต้หัวน้ำออกแบบต้องไม่น้อยกว่า ๘๑๙.๕ kW และในข้อกำหนดรายละเอียดทางเทคนิค CONTRACT C๒, S๒.๐๒ TURBINE, S๒.๐๑ SCOPE OF WORK กำหนดไว้ว่า “ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่น กราฟแสดงประสิทธิภาพของ กังหันน้ำ (Hill Curve หรือ Turbine Prototype Performance Curves) ซึ่งแสดงถึงช่วงการทำงานเต็มระบบ, ประสิทธิภาพของกังหันต้นแบบ และกราฟที่สอดคล้องกับการรับประกันเกี่ยวกับประสิทธิภาพและกำลังขับของเครื่องกังหันน้ำมาพร้อมกับเอกสารการประกวดราคา” โดยผู้เสนอราคาได้แนบรายละเอียดของเครื่องกังหันน้ำ และกราฟแสดงกำลังการผลิตของเครื่องกังหันน้ำ มีค่าน้อยกว่า ๘๑๙.๕ kW ซึ่งไม่ตรงตามข้อกำหนดรายละเอียดทางเทคนิค ดังนั้น จึงให้ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง

/ประสิทธิภาพ...

ประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ คลองหุงเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งนี้แล้วดำเนินการประกวดราคาใหม่ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

นนธิกา หังสุพานิช

(นางสาวนนธิกา หังสุพานิช)

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน