

แบบรายงานสถานภาพน้ำ
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก (ที่มีอ่างเก็บน้ำ)

โครงการ	20 ก.ย.61	สถานภาพน้ำ ณ. วันที่ 30 ก.ย. 61			กำลังผลิต (กิโลวัตต์)		หมายเหตุ			ร้อยละของ	ร้อยละของ
	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ปริมาณน้ำ (ล้านลบ.เมตร)	ปริมาณน้ำใช้การได้ (ล้านลบ.เมตร)	ขนาด ติดตั้ง	ปัจจุบัน 29 ก.ย.61	ระดับสันทางน้ำสัน (ม.รทก.)	ปริมาณน้ำเต็มอ่าง (ล้านลบ.เมตร)	ปริมาณน้ำใช้การ เต็มอ่าง (ล้านลบ.เมตร)	ปริมาณน้ำ เต็มอ่าง	ปริมาณน้ำ ใช้การได้
*1. คีรีธาร	204.39	204.20	68.332	42.332	12,200	-	205.00	76.00	50.00	89.91	84.66
2. ห้วยประทาว (บน)	468.47	468.89	37.872	34.872	4,500	-	470.00	44.00	41.00	86.07	85.05
*ห้วยประทาว (ล่าง)	456.02	456.09	16.846	14.446	320	-	456.00	16.40	14.00	100.00	100.00
3. แม่มาว	687.72	688.08	10.440	9.840	4,300	1,500	700.00	20.60	20.00	50.68	49.20
4. ห้วยแม่ผาง	908.32	908.66	4.606	4.506	860	618	910.00	5.08	4.98	90.67	90.48
5. แม่สาบ	527.60	528.80	0.975	0.39	1,360	500	530.00	1.15	0.56	84.78	68.75
*6. แม่สะงา	488.65	488.52	0.780	0.300	10,340	7,800	488.50	0.78	0.30	100.00	100.00
7. คลองทุ่งเพล (เขื่อนทุ่งเพล)	261.30	261.07	0.540	0.220	9,800	4,000	261.00	0.53	0.21	100.00	100.00
คลองทุ่งเพล (เขื่อนพลวง)	64.46	64.87	64.519	60.019	-	-	70.00	80.18	75.68	80.46	79.30
รวมทั้งหมด			204.910	166.920	43,680	14,418		244.73	206.74		

หมายเหตุ

* โครงการคีรีธาร เดินเครื่องฯ จ่ายโหลด 6 MW. เวลา 00.00 – 24.00 น. จำนวน 1 เครื่อง

* โครงการแม่สะงา เดินเครื่องตลอด 24 ชั่วโมง ขนานกับ กฟภ. Feeder 3 เชียงใหม่ จ่ายโหลดต่อเนื่อง 3,400 KW. ถึงโหลดสูงสุด 7,800 KW. ช่วงเวลา 8.30-21.00 น.