

แบบรายงานสถานภาพน้ำ
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก (ที่มีอ่างเก็บน้ำ)

โครงการ	20 พ.ค.61	สถานภาพน้ำ ณ. วันที่ 31 พ.ค. 61			กำลังผลิต (กิโลวัตต์)		หมายเหตุ			ร้อยละของ	ร้อยละของ
	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ปริมาณน้ำ (ล้านลบ.เมตร)	ปริมาณน้ำใช้การได้ (ล้านลบ.เมตร)	ขนาด ติดตั้ง	ปัจจุบัน 30 พ.ค.61	ระดับสันทางน้ำล้น (ม.รทก.)	ปริมาณน้ำเต็มอ่าง (ล้านลบ.เมตร)	ปริมาณน้ำใช้การ เต็มอ่าง (ล้านลบ.เมตร)	ปริมาณน้ำ เต็มอ่าง	ปริมาณน้ำ ใช้การได้
*1. คีรีธาร	200.17	199.94	37.185	11.185	12,200	–	205.00	76.00	50.00	48.93	22.37
2. ห้วยประทาว (บน)	467.67	467.70	31.375	28.375	4,500	–	470.00	44.00	41.00	71.31	69.21
*ห้วยประทาว (ล่าง)	454.71	455.27	12.779	10.379	320	–	456.00	16.40	14.00	77.92	74.14
3. แม่มาว	681.01	680.50	6.250	5.650	4,300	1,200	700.00	20.60	20.00	30.34	28.25
4. ห้วยแม่ผาง	902.63	902.68	2.340	2.240	860	612	910.00	5.08	4.98	46.06	44.98
5. แม่สาบ	527.06	527.15	0.774	0.18	1,360	500	530.00	1.15	0.56	67.30	32.86
*6. แม่สะงา	488.15	488.22	0.760	0.280	10,340	5,100	488.50	0.78	0.30	97.44	93.33
7. คลองทุ่งเพล (เขื่อนพลวง)	52.63	52.77	31.903	27.403	–	–	70.00	80.18	75.68	39.79	36.21
รวมทั้งหมด			123.366	85.696	33,880	7,412		244.19	206.52		

หมายเหตุ * โครงการคีรีธาร เดินเครื่องฯ จ่ายโหลด 6 MW. เวลา 00.00 – 24.00 น. จำนวน 1 เครื่อง (20 วัน) และเดินเครื่องฯ จ่ายโหลด 6 MW. เวลา 04.00–24.00 จำนวน 1 เครื่อง (11 วัน)
* โครงการแม่สะงา เดินเครื่องตลอด 24 ชั่วโมง ขนานกับ กฟภ. Feeder 3 เชียงใหม่ จ่ายโหลดต่อเนื่อง 1,000 KW. ถึงโหลดสูงสุด 5,400 KW. ช่วงเวลา 8.30–21.00 น.